



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 10cm a žeber pro obetonování

při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV BIOLOGICKÁ ČISTIRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT6
PLASTOVÁ NADRŽ ø1400mm, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DMYCHADLO ø500mm, v.400mm
- ZD BETONOVÁ ZAKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠŤĚRK,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍTĚHO VYKOPOVÉHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
B BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ø8mm