



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 60cm a žebek pro obetonování při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV** BIOLOGICKÁ ŮSTŘINA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT6
 PLASTOVÁ NÁDRŽ ϕ 1400mm, v.1800mm
- D** PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DNÝCHADLO ϕ 500mm, v.400mm
- ZD** BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
 BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP** PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK,
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB** ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B** BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ϕ 8mm

MICROCLAR AT6 + ZN + 60cm

M 1:25