



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 90cm a žeber pro obetonování
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat

±0,000


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- [ČOV] BIOLÓGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT6
 PĚSTOVÁ NADŘEŽ Ø1400mm, v.1800mm
- [D] PĚSTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMKŮVĚDLO Ø500mm, v.400mm
- [ZD] BETONOVÁ ZAKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
 BETON B15, KARI SÍŤ Q198
- [OBSYP] PÍSEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK,
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤHÉHO VYKOPOVĚHÉHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JILU
- [ŽB] ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- [B] BETON B15, KARI SÍŤ Q198, ROKSOKROVÁ VÝZTUŽ Ø8mm

MICROCLAR AT6 + ZN + 90cm

M 1:30