



**OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 100cm a žeber pro obetonování**  
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


**Půdorys**



**Řez**



**Řez**



**Legenda:**

- ČOV BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
 TYP: MICROCLAR AT8  
 PLASTOVÁ NADŘZ ø1400mm, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO ø500mm, v.400mm
- ZD BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI  
 BETON B15, KARI SÍŤ 0188
- OBSYP PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK  
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VYKOPOVÉHO MATERIÁLU  
 BEZ KAMENŮ, JILU
- ŽEBRA ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B BETON B15, KARI SÍŤ 0188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ø8mm

**MICROCLAR AT8 + ZN + 100 cm**

**M 1:30**