



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 10cm a žeber pro obetonování
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV** BIOLOGICKÁ ČISTIČNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT8
 PLASTOVÁ NADŘZ ø1400mm, v.1800mm
- D** PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO ø500mm, v.400mm
- ZD** BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
 BETON B15, KARI SÍŤ 0188
- OBSYP** PÍSEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VYKOPOVĚHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB** ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B** BETON B15, KARI SÍŤ 0188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ø8mm