



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 40cm a žeber pro obetonování
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV** BIOLOGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT8
 PLASTOVÁ NADŘZ $\phi 1400\text{mm}$, v. 1800mm
- D** PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO $\phi 500\text{mm}$, v. 400mm
- ZD** BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
 BETON B15, KARI SÍŤ 0188
- OBSYP** PÍSEK NEBO TŘIDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VYKOPOVÉHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB** ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B** BETON B15, KARI SÍŤ 0188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ $\phi 8\text{mm}$

MICROCLAR AT8 + ZN + 40 cm

M 1:30