



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 70cm a žeber pro obetonování při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV** BIOLOGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT8
PLASTOVÁ NADŘEŽ ø1400mm, v.1800mm
- D** PLASTOVÁ ŠAČHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO ø500mm, v.400mm
- ZD** BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
BETON B15, KARI SÍŤ 0188
- OBSYP** PÍSEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VYKOPOVĚHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB** ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B** BETON B15, KARI SÍŤ 0188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ ø8mm