



**OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 90cm a žeber pro obetonování**  
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



**Legenda:**

- ČOV BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
 TYP: MICROCLAR AT8  
 PLASTOVÁ NADŘ ů1400mm, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DNĚCHADLO ů500mm, v.400mm
- ZB BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI  
 BETON B15, KARI SÍ ů188
- OBSYP PÍSEK NEBO TRĚDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK  
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤHO VYKOPOVĚHO MATERIÁLU  
 BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B BETON B15, KARI SÍ ů188, ROKSOROVÁ VYTUŽ ů8mm

MICROCLAR AT8 + ZN + 90 cm

M 1:30